SANTRİFÜJ POMPA BAKIM FORMU

Doküman No	FR-127-01/9
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.202

YILI :

A											
3A											
6A											
Y											

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

	YAPILACAK İŞLER	BAKIM PERİYODU				AYLAR										
		A	3A	6A	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pompanın genel durumunu kontrol et.	A														
2	Sızdırmazlık elemanlarını kontrol et.	A														
3	Kavitasyon ve yataklarda gürültüyü kontrol et.	A														
4	Motor amperlerini ve şebeke voltajını kontrol et.	A														
5	Yataklara yağ ilavesi yap (gerekiyorsa).	A														
6	Muhafazaları çıkarıp mil ve diğer elemanları kontrol et	A														
7	Hizalamayı kontrol et (kaplin ayarı).	A														
8	Pompa çalışmıyor (yedek ise) çalıştırarak durumunu kontrol et.				Y											
9	İşlenmiş yüzeylere korozyon önleyici uygulama yap.				Y											
10	Pompa yardımcı ekipmalarının (vanalar, yağlama ekipmanları, vb.) temizliğini yap.				Y											
11	Kaplin bağlantılarını çözerek lastikleri ve aşınmaları incele, gerekirse yenile.				Y											
12	Hizalamayı kontrol et (kaplin ayarı).				Y											
13	Pompa ve motor milinin eksenel oynamasını kontrol et.				Y											
14	Yardımcı ekipmanlarını sökerek durumlarını incele.				Y											
15	Pompayı sökerek genel incelemeye al.				Y											
16	Rulmanlar, İmpeller ,mil burçları ve aşınma ringinde aşınma var ise ve limitleri aşmış ise yenisi ile değiştir.				Y											

AÇIKLAMA :

AYLAR		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	AD SOYAD												
	İMZA												

KONTROL	BAKIM ONARIM ŞEFİ												