



DİŐLİ POMPASI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-59-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNENİN:

ADI : DiŐli Pompası

ADEDİ : ,

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriĐi kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŐLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Pompanın genel olarak görsel kontrolünü yap.	Periyodik	1 Ay
2	Pompa ve elektrik motor hizalaması ile kaplin ayarını kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Pompa çalışırken ses ve vibrasyon var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
4	Pompa filtresini temizle.	Periyodik	1 Ay
5	Pompayı sökerek genel bakımını yap.	Periyodik	3 Ay
6	Pompa şaft, dişlileri, şaft burçları ve sızdırmazlık elemanlarını kontrol et. Aşınmış olanlar limiti aşmış ise deĐiŐtir.	Periyodik	3 Ay
7	Sızdırmazlık elemanlarını kontrol et, kaçak var mı?	Periyodik	1 Yıl
8	Yardımcı ekipmanların sökerek durumlarını incele.	Periyodik	1 Yıl
9	Pompa ve motor milinin aksenal oynamasını kontrol et.	Periyodik	1 Yıl
10	Kaplin bağlantılarını çözüerek lastikleri ve aşınmaları incele, gerekirse yenile.	Periyodik	1 Yıl
11	Pompa yardımcı ekipmanlarının (vanalar, yağlama ekipmanları, vb.) temizliğini yap.	Periyodik	1 Yıl
12	İŐlenmiş yüzeylere korozyon önleyici uygulama yap.	Periyodik	1 Yıl
13	Pompa çalışmıyor (yedek ise) çalıştırarak durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Yıl



DİŐLİ POMPASI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-59-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al.
Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.
Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.