



HAVALANDIRMA FANI BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-71-01/900
Sayfa No	1 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Havalandırma Fanı

ADEDİ : 14

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Fan koruyucusunun durumunu kontrol et.	Periyodik	1 Ay
2	Bağlantılarında gevşeme var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
3	Filtreyi temizle.	Periyodik	1 Ay
4	Genel olarak kontrolü ve temizliğini yap.	Periyodik	1 Ay
5	Fan çalışırken aşırı ses ve vibrasyon var mı kontrol et.	Periyodik	1 Ay
6	Fanın genel bakımını yap.	Periyodik	1 Yıl
7	Fan rulmanlarının kontrolünü yap.	Periyodik	1 Yıl
8	Fan kanatlarını kontrol et ve temizle.	Periyodik	1 Yıl
	<p><i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i></p> <p><i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i></p>		