

	ELEKTRİK KABLOLARI BAKIM TALİMATI	Doküman No	TL-64-01/900
		Sayfa No	1 / 2
		Revizyon No	0
		Revizyon Tarihi	
		Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:**ADI** : Elektrik Kabloları**ADEDİ** :**BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR:** Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Kablo yüzeyinde/izolasyonunda aşınma var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
2	Kabloda kesilme ve ezilme var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
3	Kablo ek yerlerinde aşınma var mı, bağlantıda gevşeklik varsa sıkılaştır.	Periyodik	3 Ay
4	Kabloların görsel kontrolünü yap. <i>Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at.</i> <i>Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.</i>	Periyodik	3 Ay