ELEKTRİK PANO BAKIM FORMU

Doküman No	FR-65-01/9(
Sayfa No	1
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

YILI :

A											
3A											
6A											
Y											

Ekipman Kodu	
Ekipman Adı	
Ekipman Tipi/Modeli	
Ekipman Markası	

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

		BAKIM PERİYODU				AYLAR										
	YAPILACAK İŞLER	**A**	**3A**	**6A**	**Y**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	Pano içinde aydınlatma ve soğutma fanı varsa kontrol et.		3A													
2	Kaçak akım rölesinin ve acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.		3A													
3	Pano kilitlerini ve bara önlerinde fleksi koruma var mı kontrol et.		3A													
4	Pano önü izolasyon malzemesini ve panoda uyarı levhaları, yetkili kişi iletişim bilgisi var mı kontrol et.		3A													
5	Topraklama ve nötr baralarını kontrol et.		3A													
6	Termik manyetik şalter ayarları panonun çekeceği yüke göre ayarlanmış mı kontrol et.		3A													
7	Prizlerde yanma veya kırık var mı, kontrol et.		3A													
8	Sigorta giriş kablolarının sıkılığını ve renk kodlamalarına uygun olarak yapıldığını kontrol et.		3A													
9	Ölçü aletleri çalışıyor mu, kontrol et.		3A													
10	Pano içerisinde vida, kablo atığı yabancı madde var mı kontrol et.		3A													

AÇIKLAMA :

AYLAR		**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
BAKIM TARİHİ													
BAKIMI YAPAN	**AD SOYAD**												
	İMZA												

KONTROL	AD SOYAD İMZA												