



ELEKTRİK PANO BAKIM TALİMATI

Doküman No	TL-04-01/900
Sayfa No	2 / 2
Revizyon No	0
Revizyon Tarihi	
Yayın Tarihi	17.07.2023

CİHAZIN/MAKİNEİNİN:

ADI : Elektrik Panosu

ADEDİ :

BAKIM ÖNCESİ YAPILACAK HAZIRLIKLAR : Cihazın elektriği kesilir.

SIRA NO	YAPILACAK İŞLER	BAKIM CİNSİ	PERİYOD
1	Pano içinde aydınlatma ve soğutma fanı varsa kontrol et.	Periyodik	3 Ay
2	Kaçak akım rölesinin ve acil stop butonunun çalışıp çalışmadığını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
3	Pano kilitlerini ve bara önlerinde fleksi koruma var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
4	Pano önü izolasyon malzemesini ve panoda uyarı levhaları, yetkili kişi iletişim bilgisi var mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
5	Topraklama ve nötr baralarını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
6	Termik manyetik şalter ayarları panonun çekeceği yüke göre ayarlanmış mı kontrol et.	Periyodik	3 Ay
7	Prizlerde yanma veya kırık var mı, kontrol et.	Periyodik	3 Ay
8	Sigorta giriş kablolarının sıkılığını ve renk kodlamalarına uygun olarak yapıldığını kontrol et.	Periyodik	3 Ay
9	Ölçü aletleri çalışıyor mu, kontrol et.	Periyodik	3 Ay
10	Pano içerisinde vida, kablo atığı yabancı madde var mı kontrol et. Bakım sırasında kirlilik oluşumunu önleyici tedbirleri al. Yağ döküntülerinin engellenmesi için tava kullan. Oluşan atıkları atık türüne uygun (Mavi: Evsel, Yeşil: Geri Dönüşümlü, Kırmızı: Tehlikeli, Varil ve IBC: Atık Yağ) atık kazanına at. Bakım esnasında işe uygun kişisel koruyucu ekipmanlarını kullan.	Periyodik	3 Ay