

## FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.02 R.08

|               |                                                             |          |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|--|
| Ad            | PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ                                 | Lokasyon |  |
| Adres         | CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA |          |  |
| Hizmet Adresi | CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA |          |  |
| SGK Sicil No  | 23315010110731610770282000                                  |          |  |
| Sözleşme ID   | 23029749                                                    |          |  |
| Tel           |                                                             | Web      |  |
| Fax           |                                                             | Email    |  |

|                                    |                  |                                  |               |
|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi | 22.11.2025 09:00 | Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi | 22.11.2026    |
| Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi     | 22.11.2025 17:30 | Rapor No                         | 251122.1757.1 |
| Takip Kontrol Tarihi               |                  | Ekipman Id                       | 948439        |

## EKİPMAN BİLGİLERİ

## Tespit Edilen Bilgiler

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Ekipmanın Bölümü  | PARK YÜZER HAVUZ JENERATÖR -1 |
| Kullanım Amacı    | YEDEK ENERJİ                  |
| Ekipman Birimi    |                               |
| Ekipman Alt Birim |                               |
| Envanter No       |                               |

## Ekipman Etiket Bilgileri - Alternatör

|               |            |             |          |
|---------------|------------|-------------|----------|
| Anma Akımı(A) | 1010       | Frekans(Hz) | 50       |
| Gerilim(V)    | 400/230    | Gücü(KVA)   | 700      |
| Marka         | MAGNAMAX   | Model       | MX-560-4 |
| Seri No       | 5731-08054 |             |          |

## Ekipman Etiket Bilgileri - Ana Kesici

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Açma Süresi(ms) |  | Marka           |  |
| Model           |  | Nominal Akım(A) |  |

## Ekipman Etiket Bilgileri - Dizel Motor

|           |     |         |        |
|-----------|-----|---------|--------|
| Gücü(KVA) | 700 | Marka   | DOOSAN |
| Model     | --  | Seri No | --     |

## PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

ISO 8528-1-2018 (Pistonlu İçten Yanmalı Motorla Tahrik Edilen Alternatif Akım Jeneratör Grupları - Bölüm 1: Uygulama, Beyan Değerleri Ve Performans)

## ÖLÇÜM ALETLERİ

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT  
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025  
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251122.1757.1 / 1-4

| Ad                            | Kod            | Tarih      | Doğrulama Türü |
|-------------------------------|----------------|------------|----------------|
| ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI** | SZUTEST.PK.560 | 25.03.2025 | Kalibrasyon    |
| TERMAL KAMERA**               | SZUTEST.PK.568 | 30.04.2025 | Kalibrasyon    |

## NOTLAR

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT  
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025  
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251122.1757.1 / 2-4

| Muayene Kriterleri ve Testler |                                                                                               | Değerlendirme | Kusur Açıklamaları |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| 1                             | Jeneratör çalışıyor mu?                                                                       | U             |                    |
| 2                             | Jeneratöre ait bakım kayıt defteri mevcut mu? Bakımları yapılmış mı?                          | U             |                    |
| 3                             | Jeneratör kullanım talimatı var mı?                                                           | U             |                    |
| 4                             | Jeneratör odası uygun mu?                                                                     | U             |                    |
| 5                             | Jeneratör odasına ulaşım yolu açık mı? Yolda engeller var mı?                                 | U             |                    |
| 6                             | Havalandırma sistemi var mı? Uygun mu?                                                        | U             |                    |
| 7                             | Kapı uyarı işaretleri mevcut mu?                                                              | U             |                    |
| 8                             | Kablo girişleri uygun mu, izole edilmiş mi? Kablo kanalları kuru mu?                          | U             |                    |
| 9                             | Kablo tesisatı, tesisat tekniklerine uygun olarak çekilmiş mi?                                | U             |                    |
| 10                            | Jeneratör odası aydınlatması uygun mu?                                                        | U             |                    |
| 11                            | Acil aydınlatma mevcut mu?                                                                    | U             |                    |
| 12                            | Odada yabancı maddeler mevcut mu?                                                             | U             |                    |
| 13                            | Jeneratör kapısı kilitlenebiliyor mu?                                                         | U             |                    |
| 14                            | Jeneratör vibrasyon emicileri görevini yerine getiriyor mu?                                   | U             |                    |
| 15                            | Jeneratör egzoz gideri dış ortama uygun bir şekilde verilmiş mi?                              | U             |                    |
| 16                            | Jeneratör yağ kaçağı, su kaçağı, yakıt kaçağı durumu uygun mu?                                | U             |                    |
| 17                            | Motor yağı, suyu ve yakıt seviyesi uygun mu?                                                  | U             |                    |
| 18                            | Jeneratör kontrol panosu uygun mu?                                                            | U             |                    |
| 19                            | Jeneratör Transfer panosu uygun mu?                                                           | U             |                    |
| 20                            | Jeneratör temizliği uygun mu?                                                                 | U             |                    |
| 21                            | Akülerin durumu uygun mu?                                                                     | U             |                    |
| 22                            | Akü redresörü uygun mu?                                                                       | U             |                    |
| 23                            | Jeneratör kabin ve şase topraklaması uygun mu?                                                | U             |                    |
| 24                            | Göstergelerin durumu uygun mu?                                                                | U             |                    |
| 25                            | Çıkış gerilimi uygun mu?                                                                      | U             |                    |
| 26                            | Frekans değeri uygun mu?                                                                      | U             |                    |
| 27                            | Yağ basıncı uygun mu?                                                                         | U             |                    |
| 28                            | Soğutma suyu sıcaklığı uygun mu?                                                              | U             |                    |
| 29                            | Acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?                                                        | U             |                    |
| 30                            | Jeneratör odasına yangın duman dedektörü tesis edilmiş mi?                                    | U             |                    |
| 31                            | Çalışma esnasında kritik elemanlarda ısınma var mı? (Rulmanlar yataklar, yakıt-yağ pompaları) | U             |                    |

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT  
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025  
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.  
Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul  
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

251122.1757.1 / 3-4

## KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

## SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

## PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Ferhat BAŞKURT  
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi  
Diploma No / Tarihi : 131522-14914 - 04.03.2025  
Bakanlık Kayıt No : K2025400400



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251122.1757.1 / 4-4