

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.BE.14 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	25325803	
Tel		Web https://www.parkshipyard.com/
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	22.04.2026 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	22.04.2027
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	22.04.2026 17:30	Rapor No	260422.1916.9
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	1056409

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	İDARİ BİNA
Kullanım Amacı	IDB-GTNK-02 HİDROFOR TANKI No 2
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genleşme Tankı Tipi	Membranlı/Diyaframlı Genleşme Tankı	Hacim (Lt)	50
Pompa Güç	--	Pompa İmalat Tarihi	--
Pompa Mak. Basınç (Bar)	--	Pompa Markası	---
Pompa Model/Tip	---	Pompa Seri No	--
Tank Seri No	--	Tankın İmalat Tarihi	--
Tankın Markası	Masdaf	Tankın Model/Tip	--

Tespit Edilen Bilgiler

Emniyet Ventili (Adet)	1	İşletme Basıncı (Bar)	6
Maksimum Çalışma Basıncı (bar)	10	Manometre (Adet)	1
Manometre Büyüklüğü (Bar)	16	Membran/Diyafram Tipi	Silindirik Gövdeli
Prosestat (Adet)	--	Prosestat Açma/Kapama (bar)	--

Test Değerleri

Emniyet Ventili Açma/Kapama Basıncı (Bar)	10/9	Hidrostatik Test Tarihi	22.04.2026
İşletme Hidrostatik Test (bar)	9	Tam Kapasite Hidrostatik Test (bar)	15

PERİYODİK KONTROL METODU

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: İbrahim BAKACAK
Mesleği	: Makina
Diploma No / Tarihi	: STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No	: K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TS 10576 Membranlı hidrofor tankı

TS 1911 Düşey hidrofor (su basınçlandırma) tankları - Su besleme sistemleri için,

TS 11490 Hidrofor (su basınçlandırma) tankları-Yatay

TS EN 13831 Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları

TS EN 764-7 Basıncı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basıncı donanım için emniyet sistemleri

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL MANOMETRE	SZUTEST.PK.472	09.04.2026	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.623	25.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı levhaları (Kullanma talimatı, acil durum talimatı vb.) var mı?	U	
3	Patlamalara karşı dayanıklı bölme içine alınmalı veya çalışanlara en az 10 metre uzakta olmalıdır.	U	
4	Tank üzerinden birde fazla kaynağın birleştiği nokta var mı? Kaynak dikişlerinde herhangi bir hata var mı?	U	
5	Tank üzerinde manometre var mı? Okunabilecek büyüklükte mi? Maksimum skalası işletme basıncının 2 katı büyüklükte mi? Çalışma basıncı kırmızı çizgi ile işaretlenmiş mi?	U	
6	Tank ayakları yere sabit mi?	U	
7	Emniyet ventili var mı? Ayar bozulmalarına karşı önlem alınmış mı? Tanka direk ve dik konumda montajlanmış mı?	U	
8	Yer süzgeci var mı? Su tahliyesi için tesisat yapılmış mı?	U	
9	Membranlı ise; membran sağlam mı?	U	
10	Elektrik sistemi (elektrik panosu, kablo düzeneği, topraklama) durumu uygun mu?	U	
11	Tehlike anında sistemi uzaktan kapatacak acil stop butonu var mı? Çalışıyor mu?	U	
12	Basınç otomatığı pompayı istenilen aralıklarda çalıştırabiliyor mu?	KD	
13	Pompanın genel durumu uygun mu?	-	
14	Hava yastıklamalı kapalı genleşme tanklarında kompresör yağ kaçağı ve yağ seviyesi durumu uygun mu?	KD	
15	Kayış-kasnak durumu ve gerginlik durumu uygun mu?	KD	
16	Manometre doğru gösteriyor mu?	U	
17	Emniyet ventili açma basıncı uygun mu?	U	
18	Döner aksamlara karşı koruma durumu uygun mu?	KD	
19	Hava yastıklamalı kapalı genleşme tanklarında su seviye göstergesi var mı?	KD	
20	Hidrostatik test.	U	
21	Son 2 yılda yapılmış periyodik kontrol raporlarında Ek3 Madde 2.1.1. (a,b) sorgulaması yapıldı mı?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır